

富葵精密組件（深圳）有限公司

2013年04-06月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
4月		8.04	39	0.160	2.93	0.127
5月		7.51	61	0.266	2.34	0.083
6月		7.26	39	0.135	2.28	0.083
	執行標準	6-9	80	0.50	15	1.0

宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2013年04-06月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
5月		7.33	72	0.023	5.85	0.45
6月		6.68	80	0.027	3.26	0.547
	執行標準	6-9	300	0.5	31	4.5

注：自2013年5月份開始委外檢測數據

宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2013年04-06月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
5月		7.51	66	0.0914	7.31	1.30
6月		7.87	142	0.0874	5.44	1.60
	執行標準	6-9	400	0.5	20	2.0

注：自2013年5月份開始委外檢測數據

宏群勝精密電子（營口）有限公司

2013年04-06月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及遼寧省污水綜合排放標準（DB21/1627-2008）

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
5月		7.72	164	0.43	0.884	0.52
6月		7.68	131	0.33	0.856	0.43
	執行標準	6-9	300	2.0	30	5.0

注：自2013年5月份開始委外檢測數據