

富葵精密組件（深圳）有限公司

2016年10-12月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及
市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
10月		7.07	23	0.170	6.69	0.180
11月		7.12	74	0.040	10.40	0.170
12月		7.37	28	0.150	10.60	0.440
	執行標準	6-9	280	0.5	40	4.5

宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2016年10-12月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市
政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
10月		7.88	146	0.355	2.61	0.355
11月		7.01	97	ND	2.98	0.365
12月		7.34	116	0.020	3.56	0.359
	執行標準	6-9	300	0.5	31	4.5

宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2016年10-12月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市
政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
10月		7.24	32	0.120	3.24	1.080

11月	7.54	17	0.110	2.84	0.520
12月	7.45	25	ND	6.90	0.040
執行標準	6-9	400	0.5	20	2

宏群勝精密電子（營口）有限公司

2016年10-12月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及遼寧省污水綜合排放標準（DB21/1627-2008）

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
10月		6.10	81	0.690	0.49	0.490
11月		7.00	80	0.790	0.84	0.190
12月		7.60	74	0.900	0.72	0.320
	執行標準	6-9	300	2.0	30	5.0