

富葵精密組件（深圳）有限公司

2015年7-9月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：電鍍污染物排放標準（GB21900-2008）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
7月		7.56	186	0.10	16.80	0.21
8月		7.33	126	0.06	10.20	0.17
9月		7.10	40	0.26	4.68	0.08
執行標準		6-9	280	0.50	40	4.5

2015年度企業環境信息公開 <http://www.zdtco.com/csr/01-1/01-1-SG1.pdf>

宏恒勝電子科技（淮安）有限公司

2015年7-9月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
7月		7.02	86	0.01	3.09	0.48
8月		7.71	104	0.16	2.91	0.18
9月		7.57	87	0.03	2.71	0.10
執行標準		6-9	300	0.5	31	4.5

宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司

2015年7-9月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及市政污水處理廠收水標準

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
7月		7.21	101	0.40	0.51	0.14
8月		7.21	94	0.30	0.47	0.16
9月		7.14	51	0.20	0.57	0.15
執行標準		6-9	400	0.5	20	2.0

1、環境自律管理體系 <http://www.zdtco.com/csr/01-1/01-1-QHD1.pdf>

2、環境自律管理體系手冊 <http://www.zdtco.com/csr/01-1/01-1-QHD2.pdf>

宏群勝精密電子（營口）有限公司

2015年7-9月份委託第三方檢測結果發佈

排放廢水執行標準：污水綜合排放標準（GB8978-1996）及遼寧省污水綜合排放標準（DB21/1627-2008）

檢測結果如下：

月份	污染物 監測結果	pH (無量綱)	COD (mg/L)	總銅 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	總磷 (mg/L)
7月		7.11	110	0.40	1.86	0.38
8月		7.86	225	1.46	2.64	0.13
9月		7.65	203	1.32	2.78	0.17
執行標準		6-9	300	2	30	5.0

2015年度企業環境信息公開 <http://www.zdtco.com/csr/01-1/01-1-YK1.pdf>