

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2019年1-3月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
1月		7.33	51	0.360	9.22	0.150
2月		6.82	38	0.140	5.54	0.100
3月		7.35	55	0.130	6.79	0.510
	执行标准	6-9	160	0.5	30	2

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2019年1-3月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
1月		7.62	44	ND	6.29	0.270
2月		7.22	47	ND	9.19	0.260
3月		7.14	52	ND	6.73	0.270
	执行标准	6-9	400	2	35	5

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2019年1-3月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政
污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份	污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
1月		7.80	87	ND	2.88	0.240
2月		7.63	86	ND	2.34	0.200
3月		7.91	90	ND	2.80	0.260
	执行标准	6-9	400	0.5	25	5

宏群胜精密电子（营口）有限公司

2019年1-3月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及辽宁省污水综合排放标准（DB21/1627-2008）

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
1月	7.00	48	0.11	0.56	0.018
2月	7.20	32	ND	0.47	ND
3月	7.20	38	ND	0.48	ND
执行标准	6-9	300	2.0	30	5.0

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2019年1-3月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
1月	7.83	48	ND	7.29	0.440
2月	7.36	54	ND	7.30	0.430
3月	7.21	56	ND	6.72	0.590
执行标准	6-9	500	2.0	35	5.0