

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2020年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：电镀污染物排放标准（DB44/1597-2015）
及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月	7.08	41	0.13	4.73	0.10
5月	7.29	108	0.19	4.12	0.71
6月	7.42	72	0.05	6.9	0.26
执行标准	6-9	160	1	30	2

宏恒胜电子科技（淮安）有限公司

2020年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月	7.25	109	1.12	5.77	0.31
5月	7.11	78	0.12	1.63	0.77
6月	7.17	79	ND	3.56	0.88
执行标准	6-9	400	2	35	5

宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司

2020年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市
政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月	7.16	117	0.07	6.87	0.69
5月	7.32	179	0.08	9.33	1.05
6月	7.38	122	0.08	10.00	0.67
执行标准	6-9	400	0.5	25	5

庆鼎精密电子（淮安）有限公司

2020年4-6月份委托第三方检测结果发布

排放废水执行标准：污水综合排放标准（GB8978-1996）及市政污水处理厂收水标准

检测结果如下：

月份 \ 污染物 监测结果	pH (无量纲)	COD (mg/L)	总铜 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)
4月	7.36	60	0.39	3.37	0.45
5月	7.38	63	0.15	2.21	0.87
6月	7.22	73	0.44	27.20	0.70
执行标准	6-9	400	2	35	5